



Traunstein, 30.03.2018
 Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. § 17 (2) StromNZV

§ 17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast Lastverlauf		23.087 kW s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 2	Netzverluste		2,16 %
§ 17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden Summenlast der Netzverluste		9.650 kW 500 kW
§ 17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden		s. Anlage
§ 17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		22.339 kW 96.257.507 kWh
§ 17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen	MS MS/NS NS	168.148 kWh 6.906.398 kWh 6.807.149 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Einspeisungen		s. Anlagen
§ 17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie Preis der Verlustenergie		2.225.699 kWh 3,51 ct/kWh